



# Vejledning i afkobling af fjernvarmen

## Version 2

Sådan skal du forholde dig, når du får ny varmekilde, og ikke skal aftage varme fra Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker

A.m.b.a.

Der er 2 muligheder for at blive afkoblet.

Den første, og billigste, mulighed er:

Når du/I får installeret den ny varmekilde skal måleren blive siddende og VVS'eren, der etablerer din nye varmekilde skal lave et omløb, så der ikke kan generel cirkulation nettet, så alle kan få varme frem til deres ejendom. Samtidig er det også med til om vinteren, at undgå frostsprængning i stikledningerne fra hovedledningen og ind til dit hus.

**Bed VVS montøren om at sætte omløbet til et minimums flow på 50 liter i timen (50l/h)**

Der vil blive et lille forbrug på ca. 1 MWh på et år ved denne løsning.

Derefter kontakter du/I HMKV, enten på mail [hmkv@hmkv.dk](mailto:hmkv@hmkv.dk), eller i kontorets åbningstid onsdage mellem kl. 18 og 19 og oplyser at du har fået anden varmekilde.

Hvis det skønnes nødvendigt kontakter vores driftspersonale dig/jer og aftaler tid for eventuelt syn af omløb/afkobling. I så fald får kontoret automatisk besked.

Når ændringen er registreret vil dit/jeres budget bliver ændret til at der kun skal betales arealbidrag og nedlukningsbidrag fra den dag du har kontaktet os om at du har fået anden varmekilde.

**Bemærk** at dit endelige forbrug først vil blive opgjort ved årsafregningen ved varmeårets afslutning.

Den anden mulighed er:

Hvis du ikke ønsker omløb og måler i huset, skal der graves i vejen og du skal afkobles ude ved hovedledningen, for at undgå frostsprængning i rørene og evt. mistanke om uønsket forbrug.

Dette arbejde skal bestilles af HMKV, og udføres af entreprenører udpeget af HMKV, men skal betales af dig/jer.

Denne løsning er estimeret til at koste ca. kr. 50.000 inkl. moms.

Hvis det er denne løsning du ønsker, skal du/I kontakte HMKV, enten på mail [hmkv@hmkv.dk](mailto:hmkv@hmkv.dk), eller i kontorets åbningstid onsdage mellem kl. 18 og 19 og oplyse at du ønsker at der skal graves i vejen, og hvilken dag du forventer at få anden varmekilde.

**Vi gøre opmærksom på at du/I skal betale arealbidrag og nedlukningsbidrag helt frem til Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. (HMKV) er lukket ned og afviklet, uanset om du har fået anden varmekilde, og hvilken af de muligheder for afkobling du vælger.**



Tillykke med din nye varmekilde

Denne vejledning er udarbejdet af  
Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a.

07/09-2022